

## ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

за система за пожароизвестяване във военно формирование 44 320–Сенокос

1. Цел на системата: Известяване на дежурния по военно формирование за възникване на опасност от пожар в обекти намиращи се на територията на военно формирование 44 320–Сенокос.

2. Технически изисквания и състав:

№	Наименование на необходимото оборудване	Количество
1.	Адресируема пожароизвестителна централа, модулна, 4 контура (16 линии), 198 адреса в контур, LCD сензорен дисплей, LED визуализация за 96 зони, място за акумулатор 1x18Ah	1
2.	Мрежов трансформатор 30VA	1
3.	Захранващ блок	1
4.	Димно-оптичен детектор, 120 м2	120
5.	Стандартна основа тип SensoMAG или аналог	120
6.	Изолатор	4
7.	Адресируем модул- 2 входа – 2 изхода	2
8.	Програматор за адресиране	1
9.	Адресируем пожароизвестителен ръчен с несменяемо(нечупливо) стъкло	40
10.	Адресируема сирена вътрешна, пластмасова кутия. 18-24V, 150mA, 11dB	40
11.	Сирена външна с лампа, пластмасова кутия, 18-24V, 80 mA, 100dB	1
12.	Акумулатор 12V, 7.2Ah	2
13.	Пожарен кабел, екраниран, с трудно горима изолация, 100m	6